

BRANNTÉKNISK ISOLERING AV STÅL MED



Produkter som tilfredsstillter krav i gjeldende Norsk Standard kan på gitte betingelser merkes med det registrerte og rettslig beskyttede **NS**-merket.

Sertifiseringen med **NS**-merket bygger på følgende dokumenter:

- Norsk Standard for produktet
- Spesielle bestemmelser for produktet, SBC
- Generelle bestemmelser for sertifisering av produkter, NCS P-100
- Krav til dokumentasjon av egenkontroll. Ved produktsertifisering, NCS P-101

Når produsenten har tilfredsstillende dokumentasjon i henhold til ovenstående, vil det bli utstedt en sertifiseringslisens som gir rett til **NS**-merking av produktene.

Produsenten forplikter seg til å utføre regelmessig egenkontroll. I tillegg sørger Nemko for at det blir utført årlige eksterne kontroller som omfatter blant annet inspeksjon av produksjon, prøvingsutstyr, produktenes behandling, merking og journalføring samt uttak av produkter for prøving.

Nærmere opplysning om ordningen, og til enhver tid oppdaterte lister, kan fås ved henvendelse til:

Nemko AS
Postboks 73 Blindern
0314 OSLO

Telefon: 22 96 03 30
Telefaks: 22 96 05 50

Sertifiseringslisenser for **NS**-merking av

BRANNTEKNISK ISOLERING AV STÅL

etter NS 3919, SBC NO 038

E = Lisensen foreligger også på engelsk			
Lisens nr.	Lisensinnehaver	Klasse	Produktbetegnelse
903	GYPROC AS Habornveien 59 1630 Gamle Fredrikstad Tlf.: 69 35 75 00	A 30 til A 120 avhengig av A_i/V_s -forholdet og tykkelsen på platene (antall pl.) A 30 til A 120 avhengig av A_i/V_s -forholdet og tykkelsen på platene (antall pl.)	Gyproc PROTECT F GF15/ Gyproc PROTECT F Ergo GFE 15 Montasjeanvisning 4.1 E og 4.2 E av April 2000 Gyproc Normal GN13/ Gyproc Normal Ergo GNE 13 Montasjeanvisning 4.1 E og 4.2 E av April 2000
614	Norgips Norge AS Postboks 655 3002 DRAMMEN Tlf.: 33 78 48 00	A 30 A 60 A 90 A 120 avhengig av A_i/V_s - forholdet og tykkelse/lag av platene A 30 A 60 A 90 i henhold til dimensjonerings- tabellen, ett eller to lag	Norgips Standardplate (13 mm) Norgips Brannplate type F (15 mm) Monteringsveiledning 5.41 av 2009.06 Norgips Brannplate type F, 15 med mer Monteringsveiledning 5.41 a av 2009.06
1002 E	Nullifire Limited Torrington Avenue COVENTRY CV4 9TJ ENGLAND Tlf: +44 2746 855 000 (Prod. sted: Tremco Ltd, Wigan, England)	A 30 til A 120 avhengig av filmtykkelsen, F/A forholdet og profiltype	Nullifire S605
713	KAIMANN Norge AS Solgaard Skog 131 1599 MOSS Tlf.: 69 24 40 80 (Prod. sted: Paroc AB, Hällekis, Sverige)	A 30 – A 240 avhengig av F/A- forholdet og tykkelse på platene	PAROC Fire Slab 140

E = Lisensen foreligger også på engelsk			
Lisens nr.	Lisensinnehaver	Klasse	Produktbetegnelse
662	ROCKWOOL AS Postboks 4215 Torshov 0401 OSLO Tlf.: 22 02 40 00 (Prod. steder: Trondheim, Moss, Larvik)	A 30 A 60 A 90 A 120 A 150 A 180 avhengig av A_i/V_s -forholdet og tykkelsen på platene A 30 A 60 A 90 A 120 A 150 A 180 avhengig av A_i/V_s -forholdet og tykkelsen på platene	Conlit 150 Monteringsanvisning 8.50/8.51, begge Rev. nr. 1 Jan 97 Conlit 300 Monteringsanvisning 8.50/8.51, begge Rev. nr. 1 Jan 97
1059	Scandi Supply a/s Vesterballevej 29 DK-7000 Fredericia DANMARK Tlf.: +45 76 24 48 00 (Prod. Sted: DK-7870 Roslev)	A 30 – A 240 avhengig av F/A-forholdet og tykkelse på platene	Fire Free ScandiBoard F 290 Monteringsveiledning av 16.02.2004 (7 sider)
1112	Scandi Supply a/s Vesterballevej 29 DK-7000 Fredericia DANMARK Tlf.: +45 76 24 48 00 (Prod.sted: Wigan, England)	A30, A60, A 90 avhengig av F/A-forholdet og påføringsmengde	Nullifire S707-60 Påføringsveiledning av 2006-12-19 Dimensjoneringstabell S707-60. 1. utgave av 2006-12-19